

ATTESTATION D'ESSAI CONFORME

N° Dossier: 170651

Référence N°: 170651-2

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction atteste que l'échantillon désigné ci-après:
Tuiles fond plat à tenon

Référencées de 1G à 6G par le laboratoire

Marquage: TUILERIE LAMBERT 16 ST ADJUTORY France 10 17

Demandeur / Client: TUILERIE LAMBERT
Les Mas
16310 SAINT ADJUTORY

Réceptionné le : 23/10/17

Soumis à l'essai de: **RESISTANCE AU GEL**

dans les conditions prévues par Méthode Unique Européenne de la Norme NF EN 539-2 - Juillet 2013

les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de la norme désignée ci-dessus Niveau : 1 (150 Cycles)

CLAMART le: 14/12/17

NOTA:

Les essais donnant lieu à la délivrance de la présente attestation portent sur un échantillon fourni au laboratoire. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Manager du Service Céramique



La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé

Page 1/1