

ATTESTATION D'ESSAI CONFORME

N° Dossier: 54552

Référence N°: 54552-1

Le Centre Technique des Tuiles et Briques atteste que l'échantillon désigné ci-après:
Tuiles canal Sans Tenon

Référencées de 1GE à 6GE par le laboratoire

Marquage: **** TUILERIE LAMBERT *16ST ADJUTORY*FRANCE*06*10

Demandeur / Client: TUILERIE LAMBERT
Les Mas
16310 SAINT ADJUTORY

Réceptionné le : 07/07/10

Soumis à l'essai de: **RESISTANCE AU GEL**

dans les conditions prévues par la méthode E de la norme NF EN 539-2 de Septembre 2006.

les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de la norme désignée ci-dessus pour le niveau 150 cycles

CLAMART le:

24/08/10

NOTA:

Les essais donnant lieu à la délivrance de la présente attestation portent sur un échantillon fourni au laboratoire. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Manager du Service Céramique



MA. BRUNEAUX

La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé

Page 1/1